



COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA PROVINCIA DI LECCE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEBA

REL. 2

SCHEDA DI RILIEVO DEI SERVIZI PUBBLICI

PROPRIETA':

Comune di Uggiano La Chiesa (LE)

REFERENTE U.T.C.:

Arch. Giuseppe Maschi

PROGETTAZIONE:

Ing. Sara Falangone

Artetica Studio
Lecce, Viale Gallipoli 30

ARTETICA
architettura ingegneria design



Sommario

1. Ecocentro	2
2. Centro polifunzionale.....	10
3. Centro Servizi Sociali	18
4. Centro Servizi	27

1. Ecocentro

IMMOBILE	Ecocentro
ID IMMOBILE	SP 15
UBICAZIONE	4C4P+3W, 73020 Uggiano la chiesa LE



	Ecocentro	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
	-				
P A R C H E G G I	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		x	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			Non presente
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			Non presente

	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		Non presente
P E R C O R S O D I A V V I C I N A M E N T O	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnalistradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			x
	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di cm. 150? (se no specificare nelle note la misura)		x	
	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2	x	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privi di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2	x	
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135 x 135/140 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x	

Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11	x		La rampa esistente deve essere dotata di un percorso per diversamente abili
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		x	Non presente
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra tra i cm 40 e i cm 130?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89	x		

		Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
S E R V I Z I I G I E N I C I	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		x	
	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriale?			x	
	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili ?	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	I sanitari hanno dimensioni edistanze previste dalla norma ?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				
	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13,		x	

COLLEGAMENTI VERTICALI		8.1.12 e 8.1.13			
	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80 di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	Gli accessori (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x	
	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto ? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x	
	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x	
	La scala ha un' illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			

	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x
	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a cm. 180?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		
	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corposcala è dotato del doppio corrimano ad altezza di cm 75 dal piano calpestio?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		
	Il corrimano del corpo scalas bordera cm. 30 oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		
	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30 ad inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x
P. I N T E R	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		
	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x

N I					
	E' necessario prevedere l' inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			non presente
	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a cm. 75?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1 e 8.1.1			
	Gli interruttori elettrici , dove necessario, sono dotati di led per l' individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.1.5 e 8.1.5			
	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				

<p>La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche dai disabili sensoriali?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3</p>		<p>x</p>	
<p>L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9</p>			
<p>L'arredo crea ostacolo o strozzature?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4</p>			
<p>Ci sono slarghi ogni m 10 nei percorsi orizzontali e corridoi?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4</p>			
<p>I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4</p>			

2. Centro polifunzionale

IMMOBILE	Centro polifunzionale
ID IMMOBILE	SP 16
UBICAZIONE	Via Riccardo Rubichi - Uggiano La Chiesa (Le)



	Centro polifunzionale	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
	Via Riccardo Rubichi - Uggiano La Chiesa (Le)				
P A R C H E G G I	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		È presente un parcheggio riservato solo da un lato dell'edificio
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			x

	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		x	Il piano tra il parcheggio e il manto stradale è sconnesso
E R C O R S O D I A V V I C I N A M E N T O	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnalistradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			x	
	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di cm. 150? (se no specificare nelle note la misura)			x	
	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2		x	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privi di sconnessioni ed elementisporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2		x	
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135 x 135/140 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1		x	

Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	Sono presenti rampe di accesso all'esterno e nell'immediato ingresso dell'edificio
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventualirampe esistenti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra tra i cm. 40 e i cm. 130?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
S E R V I Z I I G I E N I C I	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		x	
	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriale?				
	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili ?	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	I sanitari hanno dimensioni edistanze previste dalla norma ?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				

C O L L E G A M E N T I V E R T I C A L I	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		x	
	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80 di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	Gli accessori (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto ? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario prevedere il	D.P.R. 503/96			

<p>potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?</p>	<p>Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. Dal primo e dall'ultimo gradino?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambe i lati per larghezza superiore a cm. 180?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di cm 75 dal piano calpestio?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>Il corrimano del corpo scala sborda cm. 30 oltre l'inizio e la fine delle rampe?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			

	adinizio e fine rampa)				
P. I N T E R N I	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere l' inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			
	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a cm. 75?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1 e 8.1.1		x	Le porte di accesso ai servizi igienici hanno una luce netta pari a 60 cm
	Gli interuttori elettrici , dove necessario, sono dotati di led per l' individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89			

	Art. 4.1.5 e 8.1.5			
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione ?				
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche dai disabili sensoriali ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			
L' arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
L' arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4		x	
Ci sono slarghi ogni m 10 nei percorsi orizzontali e corridoi ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			

3. Centro Servizi Sociali

IMMOBILE	Centro servizi sociali
ID IMMOBILE	SP 17
UBICAZIONE	Via Riccardo Rubrichi - Uggiano La Chiesa (Le)



Centro servizi sociali		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Via Riccardo Rubrichi, Uggiano La Chiesa (Le)					
P A R C H E G G I	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		x	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			

	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		
P E R C O R S O D I A V V I C I N A M E N T O	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnalistradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			x
	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di cm. 150?(se no specificare nelle note la misura)		x	
	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2	x	
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privi di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2	x	

<p>La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135 x 135/140 cm?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1</p>	<p>x</p>		
<p>Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11</p>		<p>x</p>	<p>sono presenti rampe nel percorso di avvicinamento all'edificio e nell'immediato ingresso</p>
<p>Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11</p>		<p>x</p>	
<p>E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11</p>		<p>x</p>	
<p>Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1</p>	<p>x</p>		<p>Non è presente maniglione antipanicco</p>
<p>Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1</p>			
<p>La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5</p>			

	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra tra i cm. 40 e i cm. 130?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		
S. I G I E N I C I	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6	x	
	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriale?			
	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6	x	
	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili ?	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		
	I sanitari hanno dimensioni edistanze previste dalla norma ?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6	x	
	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		x	

C O L L E G A M E N T I V E R T I C A L I	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelliconstituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		x	
	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80 di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	Gli accessori (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto ? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			

<p>E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dal primo e dall'ultimo gradino?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a cm. 180?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corposcala è dotato del doppio corrimano ad altezza di cm 75 dal piano calpestio?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>Il corrimano del corpo scala sborda cm. 30 oltre l'inizio e la fine delle rampe?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			

	<p>I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30 ad inizio e fine rampa)</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
P. I N T E R N I	<p>La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11</p>		x	
	<p>Sono presenti le fasce a pavimento?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11</p>		x	
	<p>E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11</p>		x	
	<p>E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11</p>		x	
	<p>La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3</p>			

<p>La luce netta delle porte interne è almeno uguale a cm. 75?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1 e 8.1.1</p>	<p>x</p>		
<p>Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.1.5 e 8.1.5</p>			
<p>I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?</p>		<p>x</p>		
<p>La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche dai disabili sensoriali?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3</p>			
<p>L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9</p>			

	L' arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4		
	Ci sono slarghi ogni m 10 nei percorsi orizzontali e corridoi ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4		
	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4		

4. Centro Servizi

IMMOBILE	Centro servizi
ID IMMOBILE	SP 18
UBICAZIONE	Piazza Vittorio Emanuele II, Casamassella (Le)



	Centro servizi	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
	Piazza Vittorio Emanuele II, Casamassella (Le)				
P A R C H E G G I	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		x	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			

	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		
P E R C O R S O D I A V V I C I N A M E N T O	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnalstradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			x
	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di cm. 150?(se no specificare nelle note la misura)		x	
	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2		x
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privi di sconessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2		x

<p>La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135 x 135/140 cm?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1</p>	<p>x</p>		
<p>Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11</p>		<p>x</p>	<p>sono presenti rampe di accesso all'esterno e subito all'ingresso dell'edificio</p>
<p>Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11</p>		<p>x</p>	
<p>E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11</p>		<p>x</p>	
<p>Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1</p>	<p>x</p>		
<p>Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1</p>			
<p>La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5</p>			

	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra tra i cm. 40 e i cm. 130?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		
S E R V I Z I I G I E N I C I	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		
	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriale?			
	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		
	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili ?	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		
	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		
	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			

C O L L E G A M E N T I V E R T I C A L I	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	Gli accessori (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto ? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			

<p>E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dal primo e dall'ultimo gradino?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambe i lati per larghezza superiore a cm. 180?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			
<p>Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corposcala è dotato del doppio corrimano ad altezza di cm 75 dal piano calpestio?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10</p>			

	Il corrimano del corpo scala sborda cm. 30 oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		
	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30 ad inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		
P. I N T E R N I	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		
	Sono presenti le fasce apavimento?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		
	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3		

La luce netta delle porte interne è almeno uguale a cm. 75 ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1 e 8.1.1			
Gli interruttori elettrici , dove necessario, sono dotati di led per l' individuazione al buio ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.1.5 e 8.1.5			
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione ?				
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche dai disabili sensoriali ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			
L' arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
L' arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			
Ci sono slarghi ogni m 10 nei percorsi orizzontali e corridoi ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			

	<p>I radiatori, gli estintori, i telefoninecessitano di un alloggiamento in nicchia?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4</p>		

Lecce, il 26/01/2023

La Progettista
Ing. SARA FALANGONE

