



## COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA PROVINCIA DI LECCE



# PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEBA

**REL. 3**

## SCHEDA DI RILIEVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

**PROPRIETA':**

Comune di Uggiano La Chiesa (LE)

**REFERENTE U.T.C.:**

Arch. Giuseppe Maschi

**PROGETTAZIONE:**

**Ing. Sara Falangone**

Artetica Studio  
Lecce, Viale Gallipoli 30

**ARTETICA**  
architettura ingegneria design



Sommario

1. Scuola primaria I.C. "K. Wojtyla" .....	3
2. Scuola media statale R. Rubichi - I.C. "K. Wojtyla" .....	15
3. Sezione primavera "Lucia De Viti De Marco" .....	21
4. Scuola dell'Infanzia "Don Tonino Bello" .....	27

### 1. Scuola dell'Infanzia I.C. "K. Wojtyla"

IMMOBILE	Scuola dell'Infanzia I.C. "K. Wojtyla"
ID IMMOBILE	ES 07
UBICAZIONE	Via degli Ulivi, 18 - Uggiano La Chiesa (Le)



	Scuola dell'Infanzia I.C. "K. Wojtyla" Via degli Ulivi - Uggiano (Le)	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>P A R C H E G G I</b>	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			

<b>P E R C O R S O  D I A V V I C I N A M E N T O</b>	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			x	
	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di cm. 150?(se no specificare nelle note la misura)		x		
	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2	x		
	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2	x		
	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135 x 135/140 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	Sono presenti rampe d'accesso all'esterno e all'ingresso dell'edificio
	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della	D.P.R. 503/96 Art. 15	x			

	trasparenza?	D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non presente
	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra tra i cm. 40 e i cm. 130?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non presente
<b>S E R V I Z I  I G I E N I C I</b>	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		x	
	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	I sanitari hanno dimensioni edistanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				
<b>C O L L E G A M E</b>	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		x	
	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80 di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15			

<b>N T I V E R T I C A L I</b>	minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	Gli ascensori (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambe i lati per larghezza superiore a cm. 180?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corposcala è dotato del doppio corrimano ad altezza di cm 75 dal piano calpestio?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Il corrimano del corpo scalasborda cm. 30 oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30 ad inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			

<b>P E R C O R S I  I N T E R N I</b>	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			x
	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			x
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			x
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			x
	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			Non presente
	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a cm. 75?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.1.5 e 8.1.5			
	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		x		
	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche dai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			x
	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			x
	Ci sono slarghi ogni m 10 nei percorsi orizzontali e corridoi?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			
	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89			

		Art. 4.1.4 e 8.1.4			
--	--	--------------------	--	--	--



## 2. Scuola primaria I.C. "K. Wojtyla"

IMMOBILE	Scuola primaria I.C. "K. Wojtyla"
ID IMMOBILE	ES 08
UBICAZIONE	Via Minervino, 18 - Uggiano La Chiesa (Le)



	Scuola primaria I.C. "K. Wojtyla"	RIF.	SI	NO	NOTE
	Via Minervino, 18 - Uggiano (Le)	<b>NORMATIVO</b>			
<b>P A R C H E G G I</b>	Ci sono <b>parcheggi riservati</b> a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		x	
	La <b>segnaletica verticale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
	La <b>segnaletica orizzontale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
	Il <b>parcheggio riservato</b> è <b>raccordato o è complanare</b> ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			

P E R C O R S O  D I A V V I C I N A M E N T O	Il <b>percorso di avvicinamento all'edificio</b> considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnalistradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		x		Percorso pedonale non complanare; sono presenti rampe sul marciapiede solo in corrispondenza dell'ingresso principale esterno; è presente un gradino di 15 cm prima del cancello d'ingresso retrostante
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di cm. 150?(se no specificare nelle note la misura)		x		
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2	x		
	La <b>pavimentazione di accesso all'edificio</b> è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privi di sconnessioni ed elementisporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2		x	Tutti gli accessi che conducono all'interno, principali e laterali, presentano una soglia (ostacolo per il passaggio di carrozzine)
	La <b>zona antistante/retrostante la porta d'accesso</b> è complanare e con una profondità $\geq$ a 135 x 135/140 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	Per accedere è necessario prevedere la <b>realizzazione di una rampa</b> per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11	x		sono presenti rampe all'ingresso dell'edificio; è necessario realizzare nuove rampe sul marciapiede in corrispondenza dell'ingresso principale e una nuova rampa sul marciapiede retrostante, abbattendo il gradino.
	Per accedere è necessario inserire una <b>piattaforma elevatrice o di un servoscala</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	è necessario abbattere il gradino di 15 cm sul marciapiede all'ingresso retrostante
	Nel caso di edificio privato o di	D.P.R. 503/96			

	edilizia residenziale pubblica, <b>l'ingresso all'edificio</b> e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)	Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
	Le eventuali <b>porte a vetri</b> hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	La <b>segnaletica</b> è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		x	
	Il <b>campanello e/o il citofono</b> si trovano ad un'altezza da terra tra i cm. 40 e i cm. 130?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	x		
S E R V I Z I  I G I E N I C I	Esiste almeno un <b>servizio igienico</b> con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6	x		Il bagno disabili è presente solo al piano terra; la porta d'accesso non è a norma (è necessaria una porta con maniglioni antipanico); al piano primo si potrebbe ricavare
	I <b>servizi igienici per disabili</b> sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriale?			x	
	I <b>sanitari e gli accessori</b> sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		x	è presente solo il lavabo adeguato all'uso di persone disabili
	Negli <b>impianti sportivi</b> (comprese le palestre scolastiche) esistono <b>docce accessibili</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		x	
	I <b>sanitari</b> hanno <b>dimensioni edistanze previste dalla norma</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		x	
	Lo <b>specchio</b> è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			x	Non è presente specchio

COLLEGAMENTI VERTICALI	E' necessario prevedere un <b>sistema di sollevamento</b> per il raggiungimento dei livelliconstituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	x		Valutare installazione di ascensore
	L'eventuale <b>cabina ascensore</b> esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>porta</b> dell'eventuale <b>ascensore</b> ha dimensioni minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	Gli <b>accessori</b> (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono <b>ad altezza adeguata e sono funzionanti</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>finitura della pavimentazione del corpo scala</b> presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x	
	E' necessario dotare il <b>corpo scala</b> di un <b>parapetto</b> ? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x	
	E' necessario prevedere il <b>potenziamento dell'illuminazione del corpo scale</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	La scala ha un' <b>illuminazione artificiale con comando individuabile al buio</b> e disposto su ogni pianerottolo	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Vi sono <b>segnali a pavimento percepibili</b> anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dalprimo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10	x		da rifare
	Il corpo scala è dotato di <b>corrimano</b>	D.P.R. 503/96	x		

	su entrambi i lati per larghezza superiore a cm. 180?	Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Negli edifici con <b>utenza prevalente di bambini</b> il corposcala è dotato del doppio <b>corrimano ad altezza di cm 75</b> dal piano calpestio?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Il <b>corrimano</b> del corpo scalasborda <b>cm. 30 oltre l'inizio e la fine delle rampe</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	I <b>gradini delle scale</b> hanno caratteristiche <b>conformi</b> ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30 ad inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10	x		
P E R C O R S I  I N T E R N I	La <b>pavimentazione</b> è <b>degradata, sconnessa e sdruciolevole</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	Sono presenti le <b>fasce a pavimento</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere l' <b>inserimento di una rampa</b> per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			in alternativa alla rampa, si prevede la realizzazione di un ascensore
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
	La <b>segnaletica</b> informativa e di sicurezza è <b>chiara, esauriente e facilmente leggibile</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			
	La <b>luce netta delle porte interne</b> è almeno uguale a <b>cm. 75</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89	x		

	Art. 4.1.1 e 8.1.1			
Gli <b>interruttori elettrici</b> , dove necessario, sono dotati di led per l' <b>individuazione al buio</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.1.5 e 8.1.5			
I <b>corridoi</b> sono dotati di <b>sufficiente illuminazione</b> ?		x		
La struttura è dotata di <b>segnaletica di sicurezza</b> individuabile anche dai <b>disabili sensoriali</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3		x	
L' <b>arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature</b> sono utilizzabili anche da <b>persone con difficoltà motorie/sensoriali</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
L' <b>arredo</b> crea <b>ostacolo o strozzature</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4		x	ad eccezione del bagno disabili, fuori uso perché utilizzato attualmente come ripostiglio
Ci sono <b>slarghi ogni m 10</b> nei <b>percorsi orizzontali e corridoi</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4		x	non necessario
I <b>radiatori, gli estintori, i telefoni</b> necessitano di un <b>alloggiamento in nicchia</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4		x	

### 3. Scuola media statale R. Rubrichi - I.C. "K. Wojtyla"

IMMOBILE	Scuola media statale R. Rubrichi - I.C. "K. Wojtyla"
ID IMMOBILE	ES 09
UBICAZIONE	Via Sandro Pertini - Uggiano La Chiesa (Le)



	Scuola Media Statale R. Rubrichi I.C. "K. Wojtyla"	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
	Via Sandro Pertini - Uggiano (Le)				
<b>P A R C H E G G I</b>	Ci sono <b>parcheggi riservati</b> a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		
	La <b>segnaletica verticale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		
	La <b>segnaletica orizzontale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		Segnaletica orizzontale poco leggibile
	Il <b>parcheggio riservato è</b> raccordato o è <b>complanare</b> ad un percorso pedonale in piano di	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89	x		

	collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
	La <b>zona antistante/retrostante la porta d'accesso</b> è complanare e con profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?		x		
P E R C O R S O  D I  A V V I C I N A M E N T O	Il <b>percorso di avvicinamento all'edificio</b> considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnalistradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			x	
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di cm. 150?(se no specificare nelle note la misura)		x		
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2	x		
	La <b>pavimentazione di accesso all'edificio</b> è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privi di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2		x	La pavimentazione esterna all'edificio è sconnessa e a tratti irregolare
	La <b>zona antistante/retrostante la porta d'accesso</b> è complanare e con una profondità $\geq$ a 135 x 135/140 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	Per accedere è necessario prevedere la <b>realizzazione di una rampa</b> per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	sono presenti rampe di accesso all'esterno e all'ingresso dell'edificio
	Per accedere è necessario inserire una <b>piattaforma elevatrice o di un servoscala</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventualirampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89		x	



		Artt. 4.1.11 e 8.1.11			
	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, <b>l'ingresso all'edificio</b> e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	Le eventuali <b>porte a vetri</b> hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	La <b>segnaletica</b> è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
	Il <b>campanello e/o il citofono</b> si trovano ad un'altezza da terra tra i cm. 40 e i cm. 130?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
<b>S E R V I Z I  I G I E N I C</b>	Esiste almeno un <b>servizio igienico</b> con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6	x		è presente un solo servizio igienico, raggiungibile solo mediante vano scala; il bagno è da realizzare nuovamente
	I <b>servizi igienici per disabili</b> sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriale?			x	
	I <b>sanitari e gli accessori</b> sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6	x		non è presente il lavabo per disabili
	Negli <b>impianti sportivi</b> (comprese le palestre scolastiche) esistono <b>docce accessibili</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	I <b>sanitari</b> hanno <b>dimensioni e distanze previste dalla norma</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6	x		
	Lo <b>specchio</b> è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				Non è presente

I					
C O L L E G A M E N T I  V E R T I C A L I	E' necessario prevedere un <b>sistema di sollevamento</b> per il raggiungimento dei livellicostituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	x		
	L'eventuale <b>cabina ascensore</b> esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>porta</b> dell'eventuale <b>ascensore</b> ha dimensioni minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	Gli <b>accessori</b> (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono <b>ad altezza adeguata e sono funzionanti</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>finitura della pavimentazione del corpo scala</b> presenta sconessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario dotare il <b>corpo scala</b> di un <b>parapetto</b> ? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x	
	E' necessario prevedere il <b>potenziamento dell'illuminazione del corpo scale</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x	
	La scala ha un' <b>illuminazione artificiale con comandoindividuabile al buio</b> e disposto <b>su ogni pianerottolo</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Vi sono <b>segnali a pavimento percepibili</b> anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dalprimo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Il corpo scala è dotato di <b>corrimano su entrambi i lati</b> per	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15		x	è presente solo da un lato

	larghezza superiore a cm. 180?	D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Negli edifici con <b>utenza prevalente di bambini</b> il corposcala è dotato del doppio <b>corrimano ad altezza di cm 75</b> dal piano calpestio?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Il <b>corrimano</b> del corpo scalasborda <b>cm. 30</b> oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	I <b>gradini delle scale</b> hanno caratteristiche <b>conformi</b> ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30 ad inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10	x		
<b>P E R C O R S I  I N T E R N I</b>	La <b>pavimentazione</b> è <b>degradata, sconnessa e sdruciolevole</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	Sono presenti le <b>fasce a pavimento</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
	E' necessario prevedere l' <b>inserimento di una rampa</b> per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	Sono presenti rampe di accesso all'esterno e all'ingresso dell'edificio
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventualirampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	La <b>segnaletica</b> informativa e di sicurezza è <b>chiara, esauriente e facilmente leggibile</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			
	La <b>luce netta delle porte interne</b> è almeno uguale a <b>cm. 75</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	Gli <b>interuttori elettrici</b> , dove necessario, sono dotati di led per l' <b>individuazione al buio</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.1.5 e 8.1.5			

I <b>corridoi</b> sono dotati di <b>sufficiente illuminazione</b> ?		x		
La struttura è dotata di <b>segnaletica di sicurezza</b> individuabile anche dai <b>disabili sensoriali</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			
L' <b>arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature</b> sono utilizzabili anche da <b>persone con difficoltà motorie/sensoriali</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
L' <b>arredo</b> crea <b>ostacolo</b> ostrozzature?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4		x	
Ci sono <b>slarghi ogni m 10</b> nei <b>percorsi orizzontali e corridoi</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			
I <b>radiatori, gli estintori, i telefonini</b> necessitano di un <b>alloggiamento in nicchia</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4		x	

**4. Sezione primavera "Lucia De Viti De Marco"**

IMMOBILE	Sezione primavera "Lucia De Viti De Marco"
ID IMMOBILE	ES 10
UBICAZIONE	Via Riccardo Rubrichi - Uggiano La Chiesa (Le)



	Sezione primavera "Lucia De Viti De Marco"	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
	Via Riccardo Rubrichi - Uggiano la Chiesa (Le)				
<b>P A R C H E G G I</b>	Ci sono <b>parcheggi riservati</b> a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		x	
	La <b>segnaletica verticale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
	La <b>segnaletica orizzontale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
	Il <b>parcheggio riservato è raccordato o è planare</b> ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
<b>P</b>	Il <b>percorso di avvicinamento all'edificio</b>			x	

E R C O R S O  D I  A V V I C I N A M E N T O	considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnalistradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?				
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di cm. 150?(se no specificare nelle note la misura)		x		
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2	x		
	La <b>pavimentazione di accesso all'edificio</b> è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2	x		
	La <b>zona antistante/retrostante la porta d'accesso</b> è complanare e con una profondità $\geq$ a 135 x 135/140 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	Per accedere è necessario prevedere la <b>realizzazione di una rampa</b> per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	è presente una rampa d'accesso all'ingresso dell'edificio
	Per accedere è necessario inserire una <b>piattaforma elevatrice o di un servoscala</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, <b>l'ingresso all'edificio</b> e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
Le eventuali <b>porte a vetri</b> hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1				

	La <b>segnaletica</b> è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
	Il <b>campanello e/o il citofono</b> si trovano ad un'altezza da terra tra i cm. 40 e i cm. 130?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
S E R V I Z I  I G I E N I C I	Esiste almeno un <b>servizio igienico</b> con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6	x		Non è presente porta con maniglioni antipanico
	I <b>servizi igienici per disabili</b> sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriale?			x	
	I <b>sanitari e gli accessori</b> sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6	x		
	Negli <b>impianti sportivi</b> (comprese le palestre scolastiche) esistono <b>docce accessibili</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	I <b>sanitari</b> hanno <b>dimensioni ed distanze previste dalla norma</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6	x		
	Lo <b>specchio</b> è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		x		
	E' necessario prevedere un <b>sistema di sollevamento</b> per il raggiungimento dei livellcostituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		x	
	L'eventuale <b>cabina ascensore</b> esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80 di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>porta</b> dell'eventuale <b>ascensore</b> ha dimensioni minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89			

<b>C O L L E G A M E N T I V E R T I C A L I</b>		Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	Gli <b>accessori</b> (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono <b>ad altezza adeguata e sono funzionanti</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>finitura della pavimentazione del corpo scala</b> presenta sconessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario dotare il <b>corpo scala</b> di un <b>parapetto</b> ? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario prevedere il <b>potenziamento dell'illuminazione del corpo scale</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	La scala ha un' <b>illuminazione artificiale con comando individuabile al buio</b> e disposto su <b>ogni pianerottolo</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Vi sono <b>segnali a pavimento percepibili</b> anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dalprimo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Il corpo scala è dotato di <b>corrimano su entrambi i lati</b> per larghezza superiore a cm. 180?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Negli edifici con <b>utenza prevalente di bambini</b> il corposcala è dotato del doppio <b>corrimano ad altezza di cm 75</b> dal piano calpestio?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Il <b>corrimano</b> del corpo scalas <b>borda cm. 30</b> oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
I <b>gradini delle scale</b> hanno caratteristiche <b>conformi</b> ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30 ad inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10				
<b>p.</b>	La <b>pavimentazione</b> è	D.P.R. 503/96		x	



<b>I N T E R N I</b>	degradata, sconnessa e sdruciolevole?	Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
	Sono presenti le <b>fasce apavimento</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere l' <b>inserimento di una rampa</b> per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventualirampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	La <b>segnaletica</b> informativa e di sicurezza è <b>chiara, esauriente e facilmente leggibile</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			
	La <b>luce netta delle porte interne</b> è almeno uguale a <b>cm. 75</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	Gli <b>interruttori elettrici</b> , dove necessario, sono dotati di led per l' <b>individuazione al buio</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.1.5 e 8.1.5		x	
	I <b>corridoi</b> sono dotati di <b>sufficiente illuminazione</b> ?		x		
	La struttura è dotata di <b>segnaletica di sicurezza</b> individuabile anche dai <b>disabili sensoriali</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			
	L' <b>arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature</b> sono utilizzabili anche da <b>persone con difficoltà motorie/sensoriali</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
	L' <b>arredo</b> crea <b>ostacolo</b> ostrozzature?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4		x	
	Ci sono <b>slarghi ogni m 10</b> nei <b>percorsi orizzontali e corridoi</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			
	I <b>radiatori, gli estintori, i telefoni</b> necessitano di un <b>alloggiamento in</b>	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23			

	<b>nicchia?</b>	D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			
--	-----------------	-----------------------------------	--	--	--

### 5. Scuola dell'Infanzia "Don Tonino Bello"

IMMOBILE	Scuola dell'Infanzia "Don Tonino Bello"
ID IMMOBILE	ES 11
UBICAZIONE	Via Maria Montessori - Casamassella (Le)



	Scuola dell'Infanzia "Don Tonino Bello"	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
	Via Maria Montessori - Casamassella (Le)				
<b>P A R C H E G G I</b>	Ci sono <b>parcheggi riservati</b> a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		
	La <b>segnaletica verticale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		Rifare segnaletica verticale
	La <b>segnaletica orizzontale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		
	La <b>segnaletica</b> è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		x	
	Il <b>parcheggio riservato è raccordato</b> o è <b>complanare</b> ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		

<b>P E R C O R S O  D I  A V V I C I N A M E N T O</b>	Il <b>percorso di avvicinamento all'edificio</b> considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnalistradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			x	
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di cm. 150? (se no specificare nelle note la misura)		x		
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2	x		
	La <b>pavimentazione di accesso all'edificio</b> è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2	x		
	La <b>zona antistante/retrostante la porta d'accesso</b> è complanare e con una profondità $\geq$ a 135 x 135/140 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	Per accedere è necessario prevedere la <b>realizzazione di una rampa</b> per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	è presente una d'accesso all'ingresso dell'edificio
	Per accedere è necessario inserire una <b>piattaforma elevatrice o di un servoscala</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, <b>l'ingresso all'edificio</b> e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
Le eventuali <b>porte a vetri</b> hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89	x			

		Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
	La <b>segnaletica</b> è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
	Il <b>campanello e/o il citofono</b> si trovano ad un'altezza da terra tra i cm. 40 e i cm. 130?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
<b>S E R V I Z I  I G I E N I C I</b>	Esiste almeno un <b>servizio igienico</b> con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6	x		
	I <b>servizi igienici per disabili</b> sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriale?			x	
	I <b>sanitari e gli accessori</b> sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6	x		
	Negli <b>impianti sportivi</b> (comprese le palestre scolastiche) esistono <b>docce accessibili</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	I <b>sanitari</b> hanno <b>dimensioni e distanze previste dalla norma</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6	x		
	Lo <b>specchio</b> è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				
<b>C O</b>	E' necessario prevedere un <b>sistema di sollevamento</b> per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	L'eventuale <b>cabina ascensore</b> esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80 di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			

<b>L L E G A M E N T I V E R T I C A L I</b>						
	La <b>porta</b> dell'eventuale <b>ascensore</b> ha dimensioni minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
	Gli <b>accessori</b> (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono <b>ad altezza adeguata e sono funzionanti</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
	La <b>finitura della pavimentazione del corpo scala</b> presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10				
	E' necessario dotare il <b>corpo scala</b> di un <b>parapetto</b> ? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10				
	E' necessario prevedere il <b>potenziamento dell'illuminazione del corpo scale</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10				
	La scala ha un' <b>illuminazione artificiale con comando individuabile al buio</b> e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10				
	Vi sono <b>segnali a pavimento percepibili</b> anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10				
	Il corpo scala è dotato di <b>corrimano su entrambi i lati</b> per larghezza superiore a cm. 180?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10				
	Negli edifici con <b>utenza prevalente di bambini</b> il corposcala è dotato del doppio <b>corrimano ad altezza di cm 75</b> dal piano calpestio?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10				
	Il <b>corrimano</b> del corpo scala <b>sborda cm. 30</b> oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10				
	I <b>gradini delle scale</b> hanno caratteristiche <b>conformi</b> ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89				

	pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30 ad inizio e fine rampa)	Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
<b>P. I N T E R N I</b>	La <b>pavimentazione</b> è <b>degradata, sconnessa e sdruciolevole</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	Sono presenti le <b>fasce a pavimento</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere l' <b>inserimento di una rampa</b> per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	La <b>segnaletica</b> informativa e di sicurezza è <b>chiara, esauriente e facilmente leggibile</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3		x	non presente
	La <b>luce netta delle porte interne</b> è almeno uguale a <b>cm. 75</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	Gli <b>interuttori elettrici</b> , dove necessario, sono dotati di led per l' <b>individuazione al buio</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.1.5 e 8.1.5			
	I <b>corridoi</b> sono dotati di <b>sufficiente illuminazione</b> ?				
	La struttura è dotata di <b>segnaletica di sicurezza</b> individuabile anche dai <b>disabili sensoriali</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			
	L' <b>arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature</b> sono utilizzabili anche da <b>persone con difficoltà motorie/sensoriali</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
L' <b>arredo</b> crea <b>ostacolo</b>	D.P.R. 503/96		x		

	ostrozature?	Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			
	Ci sono slarghi ogni m 10 nei percorsi orizzontali e corridoi?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			
	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4		x	

Lecce, il 26/01/2023

La Progettista  
Ing. SARA FALANGONE

